



**Piening**  
**Rolladen**

**Ergebnisse**

Wärmedurchgangskoeffizient des Kastens  
**U = 0,43 W/(m<sup>2</sup>K)**

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient der Einbausituation  
**Psi = 0,12 W/(mK)**

Rolladendurchmesser beachten!  
 Siehe [www.Piening-RK.de](http://www.Piening-RK.de)