



**Piening**  
**Rolladen**

**Ergebnisse**

Wärmedurchgangskoeffizient des Kastens  
**U = 0,38 W/(m<sup>2</sup>K)**

Längenbezogener Wärmedurchgangs-  
 koeffizient der Einbausituation  
**Psi = 0,15 W/(mK)**

Rolladendurchmesser beachten!  
 Siehe [www.Piening-RK.de](http://www.Piening-RK.de)